

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области
Юридический адрес: 190020, Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., д.24
Почтовый адрес: 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51 тел: 640-21-60, факс: 640-21-65
e-mail: gu@mchs-lenobl.ru

Управление надзорной деятельности
тел/факс (812) 640-05-90
Отдел надзорной деятельности Кировского района
Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 3, тел. 8-81362-79-395

**Предписание № 215/1/2
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
ГКОУ ЛО «Кировская специальная школа-интернат»**

В период с «04» июля 2013 г. по «09» июля 2013 г. государственным инспектором по пожарному надзору Кировского района старшим инспектором отдела надзорной деятельности Кировского района управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ленинградской области Сухоносным Юрием Николаевичем, проведена внеплановая, выездная проверка ГКОУ ЛО «Кировская специальная школа-интернат» по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Краснофлотская д.24 совместно с Директор ГКОУ ЛО «Кировская специальная школа-интернат» Жуковой О.М. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании школы не допускать проживания сотрудника с членами семьи (1-й этаж левого крыла)	ФЗ №123 ст.4, ППБ 101-89 п.2.1.18. В зданиях детских учреждений проживание обслуживающего персонала и других лиц не допускается.	01.11.2013 г.	
2.	Помещение электрошитовой отделить	ФЗ №123 ст.4, СНиП 21-01-97* п.7.4. Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими	01.11.2013 г.	

от иных помещений противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости.	конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.	
---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленном срок является обязательным для руководителей организаций, должностных и юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Кировского района ЛЮ по пожарному надзору
Начальник отдела надзорной деятельности Кировского района
Управления надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Ленинградской области
полковник внутренней службы Мельников С.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«09» ИЮЛЯ 2013 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

_____ (должность, фамилия, инициалы)

«09» ИЮЛЯ 2013 г.




_____ (подпись)