

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области
Юридический адрес: 190020, Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., д.24
Почтовый адрес: 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51 тел: 640-21-60, факс: 640-21-65
e-mail: gu@mchs-lenobl.ru

Управление надзорной деятельности
тел/факс (812) 640-05-90

Отдел надзорной деятельности Кировского района
Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 3, тел. 8-81362-79-395

**Предписание № 281/1/2
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
ГБОУ ЛО «Кировская специальная школа-интернат»**

В период с «08» ноября 2013 г. по «15» ноября 2013 г. государственным инспектором по пожарному надзору Кировского района старшим инспектором отдела надзорной деятельности Кировского района управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ленинградской области Сухоносовым Юрием Николаевичем, проведена внеплановая, выездная проверка ГБОУ ЛО «Кировская специальная школа-интернат» по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Краснофлотская д.24 совместно с Директором ГБОУ ЛО «Кировская специальная школа-интернат» Жуковой О.М. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Препи сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности отделить друг от друга противопожарными дверьми, а именно	ФЗ №123 ст.4, СНиП 21-01-97*, п. 5.14*, п. 7.4, п. 7.18. Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно <u>таблице 1</u> , заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы) - <u>таблице 2</u> , тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград, <u>таблице 3</u> .	01.05.2014 г.	

Перегородки и перекрытия тамбур-шлюзов должны быть противопожарными.

кладовую с холодильными камерами и в помещении прачечной. Ленинградская область, г. Кировск, ул. Краснофлотская д.24	<p>Противопожарные преграды должны быть класса К0. Допускается в специально оговоренных случаях применять противопожарные преграды 2-4-го типов класса К1.</p> <p>Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.</p> <p>При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.</p> <p>Общая площадь проемов в противопожарных преградах, за исключением ограждений лифтовых шахт, не должна превышать 25% их площади. Заполнения проемов в противопожарных преградах должны отвечать требованиям 5.14 и требованиям настоящего раздела.</p> <p>В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов, следует предусматривать тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха по СНиП 2.04.05. Устройство общих тамбур-шлюзов для двух помещений и более указанных категорий не допускается.</p>	
2. Ограждения на крыше здания привести в исправное состояние. Ленинградская область, г. Кировск, ул. Краснофлотская д.24	<p>ППР в РФ № 390 п. 24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.</p>	01.05.2014 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных и юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
 - руководители федеральных органов исполнительной власти;
 - руководители органов местного самоуправления;
 - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
 - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
 - должностные лица в пределах их компетенции.
- Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

